

LEGENDA:

KABEL nn - ZASILANIE URZĄDZEŃ
YKY 5x6 w DVK 50

KABEL nn - ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZEGO
YKY 5x6 w DVK 50 + FeZn 4x25



UZIOM SZPILKOWY TYPU GALMAR R<10 Ohmów.



LATARNIA H=3m z oprawą ELBA S-100W,
klosz biały



OPRAWA LEDOWA Wetsy power LED, 3W, niebieska (Kod: 227427)
OŚWIETLENIE FONTANNY



OPRAWA LEDOWA N-Tic okrągła do montażu w podłożu (Kod: 227450)
OŚWIETLENIE DRZEWA



ZESTAW GNIAZD (SŁUPEK) - TYP PARK 4 - (22455)



OPRAWA NASTROPOWA TYPU AMETYST
2X18W



ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44

W PODZIEMNYM BUD.
TECHNOLOGI FONTANNY

UWAGA:
PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-004.
STOSOWAĆ GAZO I WODOSZCZELNE PRZEPUSTY DO BUDYNKÓW.

© 2013 BPDS


uwagi :

1. Nie skalować z rysunku. Wielkości odczytywać z wymiarów.
Nie używać rysunku jako szablonu.
2. Rysunek podlega ochronie prawa autorskiego.
3. Należy zachować osłowość i zależność układu wg rysunku.

NR REMIZJI:	DATA:	TEMAT:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
NIESĆISŁOŚCI KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM
DETALIE WYKONAWCZE KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BPDS 33-380 Krynica-Zdrój Czarny Potok 17/54 tel. 600218910 fax 22 2532680 e-mail: biuro@bpds.pl www.bpds.pl			
INWESTYCJA	Budowa obiektów małej architektury stanowiącej rewitalizację centrum Stara Kornica w obrębie Urzędu Gminy			
INWESTOR	GMINA STARA KORNICAStara Kornica 191 08-205 Kornica			
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY			
RYСУNEK:	SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA			
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ, NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS	
	mgr inż. Michał Karwosiński	MAZ/0059/POOE/2010		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ RACZYŃSKI	LUB/0139/POOE/2010		
DATA:	SKALA:	NR:	E-01	
02.2013	1:500			