

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Podstawa opracowania:

- art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120),
  - projekt budowlany przebudowy GSUW.
- 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
- zamierzeniem budowlanym jest przebudowa GSUW, tj. budynku usługowego o przeznaczeniu komunalnym wraz z przebudową urządzeń budowlanych, tj. studnią głębinową, zbiornikami wody uzdatnionej, osłoną śmietnika, ogrodzeniem wraz bramą, instalacjami zewnętrznymi; elektroenergetycznym, oświetleniowym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, a także ciągami komunikacyjnymi.
- 2) kolejność wykonywanych robót:
- zagospodarowanie placu budowy.
  - roboty ziemne
  - roboty budowlano-montażowe
  - roboty wykończeniowe.
- 3) wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- teren działki objęty inwestycją jest użytkowany usługowo / Gminna Stacja Uzdatniania Wody /. Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie zabudowana. Do posesji jest dojazd. Wzdłuż drogi przebiegają linie telekomunikacyjne. Przy południowo-wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.
- 4) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- na działce nie występują elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
- 5) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
- roboty budowlane przy przedmiotowej inwestycji, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości to:
    - o roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, /montaż więźby dachowej, układanie pokrycia dachowego, roboty elewacyjne/,
    - o roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, /układanie izolacji przeciwwilgociowych, roboty malarskie/,
    - o wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m /wykonywanie fundamentów/
    - o porażenie prądem elektrycznym,