

Starostwo Powiatowe
w Łedzicach
ul. Narutowicza 6, 08-210 Łosik

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data 19.11.2013
Lp. opinii 34/13

mgr inż. Dorota Michalska
Rzecznik do spraw sanitarnych i higienicznych
Nr uprawnień 120 BPI/95 w zakresie
budownictwa przemysłowego i ogólnego
(bez służby zdrowia)
Marysin, ul. Słomkowa 8, 21-002 Jastków
tel. 0605 616 088

LEGENDA:

- U - umywalka
- S - sedes
- W - wodomierz
- Kr - kratka
- N - natrysk

- Eow - elektr. przepływ. ogrzewacz wody
- Pow - elektr. przepływ. ogrzewacz wody

- (A) - pion kan. sanit. wyprowadzić nad dach i zaopatrzyć w wywiewkę

- PVC160 - instal. kan. sanit.
- instal. wody zimnej
- instal. wody ciepłej

UWAGA! na zaworach czerpalnych zainstalować zawory antyskażeniowe typu HA 216

Investor:	Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica 191	Nr. ark. 3
Nazwa obiektu:	Przebudowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowa Kornica	Skala: 1 : 100
Adres obiektu:	Nowa Kornica, dz.nr 460/1, 457/1, 454/1, 454/3 gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie	Data: 12.2013
Przedmiot rys.:	INSTALACJA WOD. - KAN. RZUT PRZYZIEMIA.	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Wasiluk upr.bud. 612/BP/91	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Mirosława Kobylńska upr.bud. 278/Lb/99	Podpis:
Instalacje Sanitarne mgr inż. Andrzej Wasiluk. 21-500 Biała Podl., ul. Ogrodowa 20, tel./fax. 883 77 88 73		

**RZECZOZNAWCA
D/S ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWYCH**

inż. St. Fijałkowski - Nr upr. 249/93

Jan 2012. 2013
Zgodnie z projektem z wymaganiami ochrony przed ogólną zaradką stwierdzam bez uwag

