

Starostwo Powiatowe
w Łosicach
Narutowicza 6. 08-200 Łosice

Starostwo Powiatowe
DIALUX
05.12.2011
ul. Narutowicza 6. 08-200 Łosice

| Pi - w [kW] | kj | Ps w [kW] |
|-------------|------|-----------|
| 3,36 | 0,8 | 2,69 |
| 4,0 | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 0,2 | 2,8 |
| 10,5 | 0,33 | 3,46 |
| 0,52 | 0,5 | 0,26 |
| 9,8 | 0,5 | 4,9 |
| 2 | 1,0 | 2 |
| 20,66 | 0,34 | 7,1 |
| 22,8 | 0,66 | 15,0 |
| 87,64 | 0,41 | 35,93 |

ALNY / Podsumowanie

eczeń

| s | 1 Warunek doboru $I_B \leq I_N \leq I_Z$ | | | 2 Warunek doboru | Przewód/Kabel | | Spadki napięć | |
|----|---|-------|-------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| | I_B | I_n | I_z | $I_2 < 1,45 I_z$ | typ przew. | przekrój | dl. | ΔU |
| V | A | A | A | --- | - | mm ² | m | % |
| 93 | 55,24 | 315 | 415 | 504 < 601,75 | YAKY | 4x240 | 69 | 0,2 |
| 93 | | | | | LgY | 25 | 7 | 0,11 |
| I | 10,91 | 50 | 60 | 80 < 87 | YDY | 5x10 | 7 | 0,06 |
| 5 | 23,06 | 50 | 60 | 80 < 87 | YDY | 4x10 | 30 | 0,50 |

Wartości Lux, Skala 1:38

| E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|----------------|-----------------|
| 527 | 0,588 |
| 375 | 0,745 |
| 80 | 0,685 |
| 537 | / |

bliczeniowy
bezpieczenia
lugotrwałe dopuszczalny
owodująco zadziałanie urządzenia zabezpieczającego

| | ϕ [m] | P [W] |
|----------|------------|-------------|
| i00 | 72,0 | |
| W sumie: | | 13000 144,0 |

nia podstawowa: 12,05 m²)