

Stara Kornica, dn. 05.09.2014 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica – II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica

Znak sprawy: BUZ.271.6.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 września 2014 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica – II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica.

Pytanie 1:

Czy zbiornik oczyszczalni powinien być posadowiony na 10 cm na podsypce piaskowej (zgodnie z zapisem w Projekcie Budowlanym pkt. 1.6.) czy też na 20 cm piasku lub drobnego żwiru i betonowej płycie dennej o grubości 20 cm (zgodnie z Projektem Budowlanym pkt. 3.6.)?

Odpowiedź:

Zbiornik winien być posadowiony na 10 cm podsypce piaskowej. Inny sposób posadowienia uzależniony będzie od warunków lokalnych i zaleceń producenta tego zbiornika, do uzgodnienia dla danej lokalizacji, w trakcie wykonywanych robót.

Pytanie 2:

Czy tunele filtracyjne powinny być ułożone na gruncie rodzimym (Projekt Budowlany pkt 1.7. ppkt b) czy też na podłożu z piasku lub pospółki (Projekt Budowlany III. Część graficzna Rys. 137)?

Odpowiedź:

Szczegóły posadowienia tunelu filtracyjnego (warstwy przekrojowo) podano na rysunku nr 137 projektu. Tunele układać na podłożu piaskowo – żwirowym lub pospółce o grubości min. 0,5m.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk