

Stara Kornica, dn. 08.09.2014 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica – II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica

Znak sprawy: BUZ.271.6.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2014 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica – II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica.

Pytanie 1:

W przedmiarze robót instalacji elektrycznych w elemencie 3.2 poz. 1 zapisano „montaż kompletnego agregatu o mocy 70 kVA z demontażu – 1 SZT. w dokumentacji w wykazie materiałów widnieje zapis agregat prądotwórczy o mocy 70 kVA. Proszę o informację czy należy zakupić nowy agregat prądotwórczy, czy będzie ponownie montowany agregat z demontażu.

Odpowiedź:

Należy zakupić nowy agregat prądotwórczy.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk