



Gmina Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica

Tel.: 83 358 78 22
Faks: 83 358 78 93
E-mail: gmina@kornica.org

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MOTOPIOMPY POŻARNICZEJ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDCE

DANE TECHNICZNE POMPY	
Typ	
Nasady tłoczne	Jednostrujeniowa, jednostopniowa pompa turbinowa 2 x STORZ B (75)

DANE TECHNICZNE POMPY	
Nasada ssawna	1 x STORZ A (110)
Zalewanie (zasysanie wody) (max. wys. ssania: 9 m)	Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)
Wydajność dla wysokości ssania 1,5 m	
- przy ciśnieniu 10 bar	1430 l/min
- przy ciśnieniu 8 bar,	1850 l/min
- przy ciśnieniu 4 bar	2150 l/min
Wymiary (pozycja transportowa) dł/szer/wys	780x695x810
Masa (kompletna z nasadami i zaślepkami)	
- bez paliwa	Ok. 106,50 kg
- z paliwem	Ok. 119,00 kg

DANE TECHNICZNE SILNIKA	
Typ	
Model	Silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą 2WT78GA
Średnica, skok, liczba cylindrów	78 mmx78mmx2



Gmina Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica

Tel.: 83 358 78 22
Faks: 83 358 78 93
E-mail: gmina@kornica.org

Pojemność skokowa	746 cm ³
Moc nominalna	55 KM (40,5 kW)
Pojemność zbiornika paliwa	Ok. 18 l
Zużycie paliwa	18l/ godz. (przy ciśnieniu 8 bar i wydajności 1600 l/min)
Układ rozruchowy	Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa)
System zasysania paliwa	Automatyczny
Smarowanie	Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)
Zapłon	Iskrownik w kole zamachowym
Oświetlenie	Reflektor strumieniowy 12 V, 35 W
Akumulator	12 V, 16 Ah

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Motopompa powinna posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawryluk